



Austausch des Akkus Die Akkus müssen ausgetauscht werden, wenn die Brenndauer der Lampe nicht mehr der Nennbetriebsdauer entspricht. Achtung: Das Produkt muss vor der Demontage ausgeschaltet werden.



Best.-Nr. 660972

Eigenschaften

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kurzbezeichnung: ERSATZAKKU NI-CD 3XCS 1,6AH/C | Anzahl der Zellen: 3 | Durchmesser: 24 |
| Serie: Sicherheitsleuchten | Ausführung: Nickel-Cadmium | Akkupack: 1 |
| Hersteller: Legrand | Nennspannung: 3.6 | Kunststoffgehäuse: 0 |
| Rabattgruppe: L50 | Kapazität: 1.6 | Umgebungstemperatur: 0 - 40 |
| EAN-Code: 3414970416131 | IEC-Bezeichnung: sonstige | Geeignet für Schnellladung: 1 |
| Gewicht (netto): 0,197 Kg | Sonstige Bezeichnung: C | |
| Mindestabnahme menge verteiler: 1 | Länge: 131 | |
| Größenbezeichnung: sonstige | | |

Bilder

