

Eaton 110932

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, rot, Sichtverpackung zum Aufhängen



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
KATALOGNUMMER	110932
EAN	4015081104611
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	50 mm
PRODUKTHÖHE	80 mm
PRODUKTBREITE	50 mm
PRODUKTGEWICHT	0.035 kg
EINHALTUNG(EN)	CE
ZERTIFIKAT(E)	DNV GL LR
PRODUKTTYP	Leuchtdrucktaste
MODELLCODE	M22-DL-R-K10LED-BVP

Merkmale und Funktionen	
FARBE DER LÜNETTE	Titan
FRONTRINGMATERIAL	Kunststoff
AUSSTATTUNG:	Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik	
SCHUTZART (VORDERSEITE)	IP67 NEMA 4X

Betätigungselement	
ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Nein

Allgemein	
FARBE DER LÜNETTE	Titan
FRONTRINGMATERIAL	Kunststoff
AUSSTATTUNG:	Frontring

Elektromagnetische Verträglichkeit	
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C

Ansprechpartner	
FARBE DES AUSLÖSERS	rot
BETÄTIGERFUNKTION	Tastfunktion

Bauartnachweis

**STATISCHE
VERLUSTLEISTUNG,
STROMUNABHÄNGIG PVS**

0.45 W

10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Anforderungen der
Produktnorm sind
erfüllt.

10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG

Die Anforderungen der
Produktnorm sind
erfüllt.

10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME

Die Anforderungen der
Produktnorm sind
erfüllt.

10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.

Die Anforderungen der
Produktnorm sind
erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRahlung

Auf Anfrage

10.2.5 HEBEN

Nicht zutreffend, da die
gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG

Nicht zutreffend, da die
gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.2.7 BESCHRIFTUNGEN

Die Anforderungen der
Produktnorm sind
erfüllt.

10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN

Nicht zutreffend, da die
gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN

Die Anforderungen der
Produktnorm sind
erfüllt.

10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG

Nicht zutreffend, da die
gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN

Nicht zutreffend, da die
gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN

Liegt in der
Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER

Liegt in der
Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT

Liegt in der
Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.9.3 STOSSPANNUNGSFESTIGKEIT

Liegt in der
Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF

Liegt in der
Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.10 ERWÄRMUNG

Die
Erwärmungsberechnung
liegt in der
Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

	Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-00004135.pdf
	DA-DC-00004157.pdf
ECAD MODELL	ETN.110932.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716002Z
INSTALLATIONSVIDEOS	RMQ flaches Design
KATALOGE	Sortimentskatalog Befehlen und Signalisieren
MCAD MODEL	DA-CS-bg_d_1led0
	DA-CD-bg_d_1led0
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
SYSTEM OVERVIEW	Pilot devices - selection aid

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest
product and support information.



© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.